

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-13642-2021/144

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	DESCRIPCIÓN
UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS)	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

PROYECTOS ESPECIALES INGENIERÍA S.A.S

FABRICANTE

Carrera 27 # 24 A – 38 Brr Panamericano, Bogotá D.C.

NIT: 830.025.306-8

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE: Resoluciones 90708 del 30 de agosto de 2013, 90907 del 25 de octubre de 2013, 90795 del 25 de Julio de 2014 y 40492 del 24 de abril de 2015 del Ministerio de Minas y Energía.
Art. 20.26

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de una (1) página.

Fecha de Emisión: 7 de Abril de 2022

Fecha próximo seguimiento: 6 de Abril de 2023**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada


Jefe de Certificación



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N^o. CS-LCO-13642-2021/144
UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS)

Los ensayos fueron realizados bajo las Normas EN IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3 y UL 1778

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	UPS MONOFASICA, ON LINE, F.P. 0.7 A 1, de 0,5 KVA a 6 KVA	PEI U100-X
2	UPS BIFASICA, ON LINE, F.P. 0.7 A 1, de 4 KVA a 15 KVA	PEI U200-X
3	UPS TRIFASICA, ON LINE, F.P. 0.7 A 1, de 10 KVA a 250 KVA	PEI U300-X

NOTA:

La variante X en la referencia corresponde a la potencia

FIN DEL ANEXO No. 1

